

Netzrelevante Daten gem. § 17 (2) StromNZV

Nr. 1:	Jahreshöchstlast = 920 kW Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung (PDF folgt)
Nr. 2:	Netzverluste = 1,78 %
Nr. 3:	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden = 500 kW Summenlast der Netzverluste = kW
Nr. 4:	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastkunden = 370 kW Restlastkurve der Lastprofilkunden (PDF folgt)
Nr. 5:	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene = 762 kW Bezug aus der vorgelagerten Netzebene = 2.450.600 kWh
Nr. 6:	Summe aller Einspeisungen Niederspannung (NS) (PDF folgt) = 927.995 kWh Umspannung (MS/NS) (PDF folgt) = 0 kWh Mittelspannung (MS) (PDF folgt) = 0 kWh
Nr. 7:	Menge der Verlustenergie = 60.517 kWh Preis der Verlustenergie = 4,40 Ct/kWh