

## Strukturmerkmale gem. § 27 (2) StromNEV

Stand: 19.04.19

<b>Nr. 1: Stromkreislänge</b>	
Mittelspannung Kabel (MS)	<b>3,9 km</b>
Mittelspannung Freileitung (MS)	<b>0,3 km</b>
Niederspannung (NS Kabel ohne Strassenbeleuchtung)	<b>23,5 km</b>
<b>Nr. 2: Installierte Leistung MS/NS</b>	<b>4345 kVA</b>
<b>Nr. 3: Entnommene Jahresarbeit:</b>	
Mittelspannung (MS)	<b>2.610.508 kWh</b>
Umspannebene (MS/NS)	<b>577.817 kWh</b>
Niederspannung (NS)	<b>2.768.675 kWh</b>
<b>Nr. 4: Anzahl der Entnahmestellen:</b>	
Mittelspannung (MS)	<b>8</b>
Umspannebene (MS/NS)	<b>2</b>
Niederspannung (NS)	<b>543</b>
<b>Nr. 5: Bezug aus der vorgelagerten Netzebene</b>	<b>2.610.508 kWh</b>
<b>Nr. 6: Versorgte Fläche in der Niederspannung</b>	<b>1 km<sup>2</sup></b>
<b>Nr. 7: Geographische Fläche des Netzgebietes</b>	<b>1,5 km<sup>2</sup></b>